# Tabulka č.1

## Obecné hodnoty max. znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace obce Syrovátka

| | ukazatel znečištění | mg/l | limit |
|---|---|---|---|
| 1 | $BSK_5$ | | 400 |
| 2 | $CHSK_{Cr}$ | | 800 |
| 3 | NL - nerozpuštěné látky | | 400 |
| 4 | pH | | 6 - 8,5 |
| 5 | RAS - rozpuštěné anorganické soli | | 600 |
| 6 | EL - extrahovatelné látky (tuky) | | 70 |
| 7 | NEL - nepolární extrahovatelné látky (ropné) | | 10 |
| 8 | $N\text{-}NH_4$ - amoniakální dusík | | 60 |
| 9 | $N_c$ – dusík celkový | | 80 |
| 10 | $P_c$ - celkový fosfor | | 8 |
| 11 | Hg - rtuť | | 0,002 |
| 12 | Cu - měď | | 0,50 |
| 13 | Ni - nikl | | 0,03 |
| 14 | Cr - chrom celkový | | 0,05 |
| 15 | Pb - olovo | | 0,05 |
| 16 | As - arsén | | 0,01 |
| 17 | Zn - zinek | | 1,00 |
| 18 | Cd - kadmium | | 0,005 |
| 19 | Ag - stříbro | | 0,05 |
| 20 | V - vanad | | 0,02 |
| 21 | Ba - baryum | | 0,30 |
| 22 | Mo - molybden | | 0,01 |
| 23 | Co - kobalt | | 0,01 |
| 24 | Al - hliník | | 1,00 |
| 25 | PAL - tenzidy /saponáty/ | | 10 |
| 26 | $CN_c$ - kyanidové ionty | | 0,2 |
| 27 | Fenoly | | 10 |
| 28 | $SO_4$ - sírany | | 300 |
| 29 | AOX - adsorbovatelné organické halogeny | | 0,25 |
| 30 | Teplota vody | $^oC$ | 40 |
| 31 | Celková objemová aktivita | Bq/l | 100 |